

Elanslutningar husbil och husvagn

Anslutning får bara ske till jordat uttag. Anslutningskablar till husbil och husvagn skall vara av godkänt utförande för utomhusbruk, typ AO7BB-F (REVE) eller HO7RN-F (RDOE eller RDOT) eller likvärdig kabeltyp.

Anslutningskablar skall vara med minst 2,5 mm kabelarea. Anslutningsdon ska vara av industrityp (blå) med 16 A märkström. Gäller även skarvning av dessa (skarvuttag och stickpropp). Uttag till vagnar och bilar skall föregås av *jordfelsbrytare* med högst 30 mA utlösningström.

Undantag

Endast en kort övergång från (s k blå Europauttag) till stickpropp av vanlig typ för allmänbruk får användas där anslutningen i campingens elstolpe är av sådan typ, inga andra typer av förlängningskablar eller anslutningsdon får förekomma.

Elsäkerhet på CC campingar

Campingägaren skall årligen kontrollera campingens elutrustning vad gäller säkerhet och kondition (exempelvis trasiga uttag, säkringar, elskåp o d). Se starkströmsföreskrifterna DEL C3 INNEHAVARENS TILLSYN AV ANLÄGGNINGEN.

Husbils- och husvagnsägaren skall likaledes varje år kontrollera att anslutningskablar är hela och oskadade samt har fungerande skyddsledare. I annat fall skall dessa bytas mot nya enligt de regler som gäller.

Elanslutningar i husbil/husvagn

Skall ske med godkända kablar, AO7BB-F, HO7RN-F. Skarvuttag och stickproppar skall vara godkända för utomhusbruk. Anslutningsdon skall vara av industrityp (blå), godkända för 16 A samt godkända för utomhusbruk.

El i förtält

Uttag i förtält kan tillåtas om detta skyddas av en *jordfelsbrytare* om högst 30 m A. Materialen skall vara godkända för utomhusbruk, märkt med en droppe i triangel (IP 24 kapslingsklass).

Kylskåp i förtält

Kylskåp får ej placeras i förtält.

Ansvarig för el i husbil/husvagn och förtält är innehavaren.

Ansvaret för el utrustningen på campingplatsen åligger campingägaren.